


검 사 성 적 서



17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel: 031-289-2819, Fax: 031-287-9066

성적서 번호 : 202200062

페이지 : (1) / (총 2)

1. 신 청 인 ☒ 원 본 ☐ 재발급
- 업체명 : 유노빅스이엔씨(주)
- 주 소 : 경기도 안성시 양성면 만세로 726-35
- 접수번호 및 접수일 : 제2100309호 2021. 10. 27.

2. 검사성적서의 용도 : KFI인정용

3. 검사대상 종별(품명) : 흔들림방지버팀대

4. 검사기간 : 2021. 10. 27. ~ 2022. 01. 25.

5. 검사방법 : 흔들림방지버팀대의 KFI인정기준

6. 검사장소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331

7. 검사환경

○ 온 도 : (19.0 ± 5.0) °C, 습 도 : (45 ± 7) % R.H.

8. 검사결과 : 합격


※ 첨부 : 세부 KFI인정시험 결과(2 페이지 참조)

확 인	실 무 자	확 인 자
	성 명 : 김 선 찬	성 명 : 이 주 설

위 성적서는 흔들림방지버팀대의 KFI인정기준에 의한 검사결과입니다.

2022년 01월 25일

한국소방산업기술원 원장 (인)



비고 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 검사한 평가결과로서 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않으며, KS Q ISO/IEC 17020 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

2. 이 검사성적서는 한국소방산업기술원의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금합니다.

[첨부]

 한국소방산업기술원 Korea Fire Institute 17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331 Tel: 031-289-2819, Fax: 031-287-9066			성적서 번호 : 202200062 페이지 : (2) / (총 2)		
KFI인정시험 결과					
업 체 명	유노비스이엔씨(주)	KFI인정번호	버팀22-5		
품 명	흔들림방지버팀대	형 식	고정형, 횡(중)방향, 호칭 40~150, 정격하중 [3 025 N(호칭40), 5 113 N(호칭50~100), 5 454 N(호칭125, 150), 신청각도(30~90)°		

시 험 향 목			결 과			비 고
조 항	항 목	기 준	시료(개)	검사 결과	판 정	
제4조	구조 등	KFI 인정기준에 적합 여부	호칭별 10	적 합	합 격	
제5조	재료	KFI 인정기준에 적합 여부	부품별 1	적 합	합 격	
제6조	중량	설계값의 ±5 % 범위내 여부	부품별 10	적 합	합 격	
제7조	제품 하중시험	버팀대는 시험하중에서 부품의 이탈, 균열 및 변형 등이 없어야 한다.	호칭별 1	적 합	합 격	
제8조	부품 하중시험	규정된 구성품은 시험하중에서 조립체의 손상이나, 부품의 이탈, 균열 등이 없어야하며, 하중방향 최대 움직임은 KFI인정기준에 적합하여야 한다.	부품별 1	적 합	합 격	
제9조	케이블아연 도금 중량	지지대(케이블) 아연도금중량	해 당 없 음		-	
제10조	금속재 도금두께시험	버팀대의 구성부품의 아연도금두께 (외측 12.7 μ m 이상, 내측 7.6 μ m 이상) ※ 구성품 4.6mm 이상 설계 시 예외	시 험 생 략		합 격	*
제11조	배관연결장치 조립성시험	배관연결장치를 조립할 때 시스템배관 또는 버팀대의 지지대는 허용변형량을 초과하는 영구변형이 발생하면 안된다.	호칭별 1	적 합	합 격	
제12조	전단볼트 토오크시험	제조사가 제시한 토오크 범위에서 전단되어야 한다.	12	적 합	-	
제13조	표시사항	KFI 인정기준에 적합 여부	5	적 합	합 격	

“ * ” 「흔들림방지버팀대의 KFI인정기준」 제10조 제3항에 의거 생략한 시험항목임.

“끝”