

검 사 성 적 서



17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel: 031-289-2819, Fax: 031-287-9066

성적서 번호 : 2022 00573

페이지 : (1)/(총 2)

1. 신 청 인

☒ 원 본 ☐ 재발급

- 업체명 : 유노빅스이앤씨(주)
- 주 소 : 경기도 안성시 양성면 만세로 726-35
- 접수번호 및 접수일 : 제2200072호 2022. 05. 10.

2. 검사성적서의 용도 : KFI인정용

3. 검사대상 종별(품명) : 내진스토퍼

4. 검사기간 : 2022. 05. 10. ~ 2022. 07. 12.

5. 검사방법 : 내진스토퍼의 KFI인정기준

6. 검사장소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331

7. 검사환경

○ 온 도 : $(19.8 \pm 5.0) ^\circ\text{C}$, 습 도 : $(47 \pm 7) \% \text{ R.H.}$

8. 검사결과 : 합격


※ 첨부 : 세부 KFI인정 시험결과(2 페이지 참조)

확 인	실 무 자	확 인 자
	성 명 : 이 용 남 	성 명 : 이 주 설 

위 성적서는 내진스토퍼의 KFI인정기준에 의한 검사결과입니다.

2022년 07월 12일

한국소방산업기술원 원장 (인)



- 비고 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 검사한 평가결과로서 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않으며, KS Q ISO/IEC 17020 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.
2. 이 검사성적서는 한국소방산업기술원의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금합니다.

[첨부]



17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel: 031-289-2819, Fax: 031-287-9066

성적서 번호 : 202200573

페이지 : (2)/(총 2)

KFI인정시험 결과

업체명	유노빅스이엔씨(주)	KFI인정번호	스토퍼22-6
품 명	내진스토퍼	형 식	이동전도방지형, 정격하중용량 3 920 N

시 험 항 목			결 과			비 고
조 항	항 목	기 준	시료(개)	검사결과	판 정	
제4조	구조 등	KFI 인정기준에 적합 여부	5	적 합	합 격	
제5조	중량	스토퍼의 중량은 설계값의 $\pm 5\%$ 이내	5	적 합	합 격	
제6조	금속재료	인장강도 및 연신율은 KS B 0802(금속 재료 인장 시험 방법)의 시험방법에 따라 실시하여 해당 공인규격(KS)의 적합여부	4	적 합	합 격	
		KS D 9502(염수 분무 시험방법(중성, 아세트산 및 캐스분무시험)에 따라 시료를 5사이클(1사이클이란 시험기의 운전시간 8시간, 정지시간 16시간을 가한 것) 시험한 경우 변색 또는 부식되지 아니하여야 함	1	적 합	합 격	
		제시된 시료에서 일정크기의 시편을 채취한 후 성분분석 등을 통하여 해당 공인규격(KS)의 적합유무	시 험 생 략		합 격	*
제7조	고무재료	KS M 6617:2016(방진 고무용 고무 재료) 분류 A의 일반 표준에 적합한 것이거나 이와 동등이상의 성능일 것	각 4	적 합	합 격	
제8조	정하중시험	정하중시험은 제조사가 제시하는 정격 하중용량의 1.5배를 하중방향으로 30분간 가하는 때에 균열 및 변형 등이 없을 것	2	적 합	합 격	
제9조	반복 하중시험	규정된 시험방법으로 시험을 하는 경우 균열 등의 이상이 생기지 아니하고, 최대 변위량 19 mm 이하	2	적 합	합 격	
제10조	표시사항	KFI 인정기준에 적합 여부	5	적 합	합 격	

“*” 표시는 「내진스토퍼의KFI인정기준」 제6조 제2항 3호에 의거 생략한 시험항목임.

“끝”